

Dørautomatikk

Vedlikeholdsinstruks



- Sjekk at monteringskruene er forsvarlig festet.
- Sjekk at automatikken åpner på impuls.
- Sjekk at åpningstiden er riktig.
- Sjekk at døren lukkes helt inntil karm.

Ved feil:

- Kontroller at automatikken får elektrisk spenning.
- Kontroller at programvelgeren står i ønsket posisjon.
- Tilkall service hvis automatikken fortsatt ikke virker.



Reservedeler kan leveres



Trekk til festeskruer



Unngå vannsprut og nedstøving



Unngå overmaling



Sjekk mikrobryter eller elektriske tilkoblinger



Test- om nødvendig - justér funksjon

DA132

Tabellen nedenfor viser de anbefalte intervallene (i måneder) for utskifting av deler som del av det forebyggende vedlikeholdet.

Del	Sykluser/timer i drift			Krevende Miljø
	<10	<100	>100	
	Lite trafikk	Middels trafikk	Mye trafikk	
Vibrasjonsdempere og oljeplugg	24	12	6	6
PUSH servicesett	24	12	6	6
PULL/PULL-P servicesett	24	12	6	6
ST-V/H servicesett	24	12	6	6
Grensebryter	24	12	6	6
Kondensator	60	60	60	60
Styreenhet, CSDB-230	60	60	60	60
CSDA-S	60	60	60	60
CSDA-F	60	60	60	60

EMO

Tabellen nedenfor viser de anbefalte intervallene (i måneder) for utskifting av deler, som del av det forebyggende vedlikeholdet.

Del	Sykluser/timer i drift			Krevende Miljø
	<10	<100	>100	
	Lite trafikk	Middels trafikk	Mye trafikk	
PUSH servicesett	24	12	6	6
PULL/PULL-P servicesett	24	12	6	6
ST-V/H servicesett	24	12	6	6
Reservebatterienhet *	24	24	24	24
CU-ESD-styreenhet	60	60	60	60

* Koble fra strømmen når batteriet skiftes.

Fare for eksplosjon hvis det benyttes feil type batteri.

PSW250

Tabellen nedenfor viser de anbefalte intervallene (i måneder) for utskifting av deler, som del av det forebyggende vedlikeholdet.

Del	Sykluser/timer i drift			Krevende Miljø
	<10	<100	>100	
	Lite trafikk	Middels trafikk	Mye trafikk	
Serviceutrustning til skyvearm (PUSH)	24	12	6	6
TEKK servicesett, smal	24	12	6	6
Batteri*	24	24	24	24
PSW250 overføringsenhet	60	60	60	60
CUS7 styreenhet	60	60	60	60

* Koble fra strømmen når batteriet skiftes.

Fare for batteriexplosjon hvis det benyttes feil type batteri.

Sist endret Januar 2017

Reklamasjon

Påvist manglende/feilaktig vedlikehold kan medføre tap av reklamasjonsretten. TrioVing a.s anbefaler alltid at sluttkunde tegner serviceavtale med et TrioVing Sikkerhetssenter for å sikre at produktet fungerer optimalt til det formålet det er ment å dekke.