

DC200, DC300, DC340, DC347, DC500 og DC700

Dørlukkere



Vedlikeholdsinstruks

- Bildet viser normalmontering. Andre typer montering forekommer.
- Sjekk at alle monteringskruene er forsvarlig festet.
- Festeskruene til arm eller glideskinne bør etterstrammes.
- Dørlukkeren vil ha behov for justering hvis det forekommer endring av lufttrykk, samt andre bygningsmessige forhold.
- Ved oljelekkasje byttes dørlukkeren.

Sist endret januar 2017



Reservedeler kan leveres



Trekk til festeskruer



Unngå vannsprut og nedstøving



Unngå overmaling



Test- om nødvendig - justér funksjon

CE	ASSA ABLOY Sicherheits Technik GmbH Biltschloßstraße 20 72458 Albstadt			16				
DC200	EN 1154:1996/A1:2002 1121-CPR-AD5247	4	8	4	1	1	4	
Dangerous substances: None								

CE	Abloy Oy, PO Box 108 80101 Joensuu Finland			16				
DC347	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 1121-CPR-AD5242	4	8	7	5	1	1	3
Dangerous substances: None								

CE	ASSA ABLOY Sicherheits Technik GmbH Biltschloßstraße 20 72458 Albstadt			16				
DC300	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006-02 1121-CPR-AD5246	4	8	6	3	1	1	4
Dangerous substances: None								

CE	Abloy Oy, PO Box 108 80101 Joensuu Finland			16				
DC500	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 1121-CPR-AD5241	3	8	4	1	1	1	4
Dangerous substances: None								

CE	Abloy Oy, PO Box 108 80101 Joensuu Finland			04				
DC240 DC340	EN 1154:1996+A1:2002 0432-CPD-0047	4	8	6	2	1	1	3
Dangerous substances: None								

CE	Abloy Oy, PO Box 108 80101 Joensuu Finland			16				
DC700	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006 1121-CPR-AD5238	3	8	6	3	1	1	4
Dangerous substances: None								

Reklamasjon

Påvist manglende/feilaktig vedlikehold kan medføre tap av reklamasjonsretten. TrioVing a.s anbefaler alltid at sluttkunde tegner serviceavtale med et TrioVing Sikkerhetssenter for å sikre at produktet fungerer optimalt til det formålet det er ment å dekke.

TrioVing a.s